

1573-3/2014.

## ELŐTERJESZTÉS

### Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30. napi rendkívüli nyilvános ülésére

**Tárgy:** Csatlakozó szekrény kiépítése az Ósi, 587 hrsz-ú területen

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Andrásiné Marton Mónika aljegyző, Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

---

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az Ósi, 587 hrsz-ú területen 2014. augusztus 4-8. közötti időszakban zajlanak le a pályázati forrásból megvalósuló LEADER pihenőpont kivitelezési munkálatai, épül fel a település első játszótere.

Az Önkormányzat a pályázatban való részvételét átadó ünnepséggel köteles zárni, mely a pihenőponttal érintett területen valósulna meg.

A rendezvény szervezése kapcsán merült fel az előterjesztés tárgyát képező probléma.

A területen korábban is megrendezésre kerültek önkormányzati programok, ekkor kialakításra került a területen, a „színpad” rész mellett egy mérőszekrény. A mérőszekrényt évekként elmulasztották, a rendőrségi nyomozás nem vezetett eredményre. Az áramvételi lehetőség biztosítása érdekében javaslom a mérőhely ismételt kialakítását, rendezvényeink zavartalan lebonyolítása érdekében.

A kivitelezésre árajánlatot kértünk. A beérkezett árajánlat(ok) az előterjesztés mellékletét képezik.

Amennyiben a mérőszekrény kialakításáról dönt a képviselő-testület, azt az alábbi forrásból javaslom biztosítani: a 064010 Közvilágítás kormányzati funkció dologi kiadásain fennálló megtakarítás összege: 431 eFt, mely terhére a kiadás megvalósítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztésben foglaltakat mérlegelve hozza meg döntését.

#### **...../2014. (VII. 30.) képviselő-testületi határozat-javaslat**

Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ósi, 587. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen elektromos áram vételezésének lehetősége érdekében mérőhely kialakítása érdekében .....Ft összegű forrást biztosít, a 064010 Közvilágítás KOFOG dologi kiadásai költségvetési hely terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kotzó László polgármestert, hogy további szükséges intézkedéseket tegye meg, a kivitelezésre vonatkozó szerződést a .....kivitelezővel kösse meg.

**Felelős:** Kotzó László polgármester

**Határidő:** döntést követően azonnal

Ó s i, 2014. július 29.

Kotzó László sk.  
polgármester

áthelyezés...

Mappák

Érkezett levelek (4)

Drafts

Sent

Trash

Piszkozatok

Küldött levelek

Kéretlen levelek

Törölt elemek

Spam

**Tárgy** Árajánlat villamos fogyasztásmérő és rendezvénycsatlakozó szerkény kiépítése

**Feladó** Szabó László

**Címzett** ph@osikozseg.hu

**Másolat** Nagy, Ottó

**Dátum** Hét 11:01

Gátiba rendezvénycsatlakozó ajánlat 1ver.pdf

Gátiba rendezvénycsatlakozó ajánlat 2ver.pdf Ősi fogymérőhely kvts 1ver.pdf

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagy Ottó területgazdával egyeztetve mellékelve küldjük a tárgyi munkára vonatkozó árajánlatunkat.

Az ajánlatot 2 opcióban adjuk meg, melyek a következők:

1. opció

Meglévő faoszlopra felszerelünk egy 3 fázisú mérőhelyet 3 és 1 fázisú dugaszoló aljzatos csatlakozási lehetőséggel, illetve földkábeles leágazással.

Kiépítjük a meglévő faoszlopon a fogyasztásmérőt ellátó villamos vezetékeztést. Az ügyintézt bonyolítjuk az áramszolgáltató felé.

2. opció

Meglévő faoszloptól max 15m távolságra telepítünk egy kombinált fogyasztásmérő helyet, mely egyrészt áll egy állandó használatú 1 fázisú fogyasztásmérő helyből 2db 1 fázisú dugaszoló aljzatos csatlakozási lehetőséggel, továbbá áll egy ideiglenes háromfázisú fogyasztásmérő helyből, 2db 1 fázisú és 1db háromfázisú dugaszoló aljzatos csatlakozási lehetőséggel. Az utóbbi mérőhely csak eseti jelleggel üzemelne, akkor ha az 1 fázisú mérőhely a villamos igényeket nem tudja kielégíteni.

Ebben az esetben a csatlakozó földkábelt a szolgáltató építi ki díjmentesen. Az ügyintézt ebben az esetben is bonyolítjuk.


Üdvözlettel:

Szabó László  
operatív vezető  
Villamos hálózatok ágazat  
GÁTIBA Energie Kft.  
8200 Veszprém,  
Csillag u. 13.  
Tel.: 88/444-720  
Fax.: 88/444-721  
Mob.: 30/217-8952  
e-mail: [szabo.laszlo@gatibaenergie.hu](mailto:szabo.laszlo@gatibaenergie.hu)

ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 10163  
(20140728)

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>



**GÁTIBA**  
ENERGIE Kft.

Energie Hálózatszerelő Kft.  
8200 Veszprém, Csillag u. 13.

**Ősi Polgármesteri Hivatal**

8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.

**Kotzó László polgármester részére**

Email: ph@osikozseg.hu

**Tárgy:** Árajánlat – Rendezvénycsatlakozó és fogyasztásmérő hely kiépítése

Ügyintéző: Szabó László

## Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket a tárgyi munkával kapcsolatban, melyre Nagy Ottó területgazdával egyeztetve az alábbi árajánlatot adjuk:

**Ajánlati árunk mindösszesen: 176 018,- Ft + Áfa**

### Műszaki tartalom:

1. Leszálló vezetékvezés készítése faoszlopon, védőcsőben vezetve
2. Fogyasztásmérő szerkény felszerelése faoszlopra bekötéssel (PVT 3060 FO 2x6 ÁK-Fi tip. beleszerelve, 2db 230V 16A, 1db 400V 16A dugaljval, kismegszakítókkal, ÁVK-val, opcionális földkábeles csatlakozással)

### Általános kiegészítések:

1. Az ajánlati levélhez a tételes költségvetést mellékeljük.
2. A kivitelezési, számlázási ütemezés, a fizetési feltételek a szerződésben kerülnek meghatározásra.
3. Szállítási határidők: megrendeléstől számítva 2 hét.
4. Ajánlatunk 90 napig érvényes.

A felmerülő kérdésekben készséggel állunk szíves rendelkezésükre.


Veszprém, 2014. július 28.

Üdvözlettel:

Gazdag Barna  
ügyvezető

Szabó László  
operatív vezető





**GÁTIBA**  
ENERGIE Kft.

Energie Hálózatszerelő Kft.  
8200 Veszprém, Csillag u. 13.

## Ősi Fclár Esteri Hivatal

8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.

**Kotzó László polgármester részére**

Email: ph@osikozseg.hu

**Tárgy: Árjánlat – Rendezvénycsatlakozó és fogyasztásmérő hely kiépítése**

Ügyintéző: Szabó László

## Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket a tárgyi munkával kapcsolatban, melyre Nagy Ottó területgazdával egyeztetve az alábbi árjánlatot adjuk:

**Ajánlati árunk mindösszesen: 235 000,- Ft + Áfa**

### Műszaki tartalom:

1. Kombinált fogyasztásmérő szekrény telepítése közös acél állványon (PVT 3030 FO 2x6 ÁK-Fi tip. egyfázisú mérőhely beleszerelve 2db 230V 16A dugaljval kismegszakítóval, ÁVK-val állandó üzemre, és PVT 3060 FO 2x6 ÁK-Fi tip. háromfázisú mérőhely beleszerelve, 2db 230V 16A, 1db 400V 16A dugaljval, kismegszakítókkal, ÁVK-val, ideiglenes mérőként a nagyobb teljesítmény igények kielégítésére)

### Általános kiegészítések:

1. A kivitelezési, számlázási ütemezés, a fizetési feltételek a szerződésben kerülnek meghatározásra.
2. Szállítási határidők: megrendeléstől számítva 2 hét.
3. Árjánlatunk 90 napig érvényes.

A felmerülő kérdésekben készséggel álluk szíves rendelkezésükre.

Veszprém, 2014. július 28.


Üdvözlettel:

Gazdag Barna  
ügyvezető

Szabó László  
operatív vezető



TÉTELES KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ				
Rendezvény csatlakozó és fogyasztásmérő szekrény felszerelése 1.ver.				
Erőforrás	N egnevezés	N enny.e.	Egység	Érték
<b>Szolgáltatás</b>				<b>26 000</b>
	4040180 KČ TEGELT VEZETÉK FELSZERELÉS	6 N		1 800
	4040220 ÁRAM KČTÉS 95N N 2-IG SZIGETELT VEZETÉK RE	9 CB		7 200
	4080030 RÚDFÖLDELÉS FČLDN UNKÁVAL, ELL.N ÉRÉSSEL	1 CB		5 000
	Fogy.mérő szekrény felszerelés és bekötés	1 CB		12 000
<b>Anyag</b>				<b>125 018</b>
	1300105936 Szabadvezeték NFA2X 0,6/1 kV 4x25 mm2	6 N		2 310
	1300107693 Cső műanyag 63mmx1,9mmx6m	1 CB		1 896
	1300106357 Csősapka N264	1 CB		3 100
	1300106342 Rúdföldelés D20mm x 3m N219	1 CB		5 275
	1300106725 Leág.szor.átsz.Alv.CU 50-95/50-95 sz/sz	4 CB		2 456
	1300105874 Szabadvezeték AASC 50 mm2	0,53 KC		409
	1300106631 Kábelsaru alu. 50mm2 10,5D földeléshez	1 CB		401
	1300106609 Kábelsaru 50 mm2 RN /SN /13D	1 CB		401
	1300107576 Csavar hlf. tűzihorganyzott N 12x30mm	2 CB		102
	1300107454 Anya hlf. tűzihorganyzott N 12mm	6 CB		120
	1300107483 Alátét rugós tűzihorganyzott N 12mm	2 CB		30
	1300106139 Feler.elem 40-70049 szak.szekr.-hez N97	4 CB		2 168
	1300107472 Alátét lapos tűzihorganyzott N 12mm	4 CB		64
	1300107930 Pántolószalag acél 19x0,75mm 30,5fm/tek	9,1 N		2 338
	1300107934 Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs	10 CB		550
	1300106102 Kábelrögzítő univerzális KIF oszlopra	4 CB		5 748
	PVT 3060 FO 2x6 ÁF-Fi fogymérő szekrény	1 CB		97 650
<b>Vegyés</b>				<b>25 000</b>
	69800000 Adminisztrációs feladatok költsége	1 KLT		25 000
<b>Összesen:</b>				<b>176 018</b>
+27% ÁFA				47 525
<b>N indösszesen:</b>				<b>223 543</b>



8100 Várpalota, Szent István út 11 fsz.3  
Tel:06-88-592430; Fax:06-88-592 431  
Mobiltelefon:06-30-2047507 és 06-20-9697072

## *ÁRAJÁNLAT*

Kotzó László Polgármester részére

**Tárgy:** rendezvénycsatlakozó és fogyasztásmérő hely kiépítése Ósiben

Nagy Ottó területgazdával egyeztetve mellékelve küldjük a tárgyi munkára vonatkozó árajánlatunkat.

Ajánlatunkban két lehetséges megvalósulásra adunk árat:

### 1. opció

Meglévő faoszlopra felszerelünk egy 3 fázisú mérőhelyet 3 és 1 fázisú dugaszoló aljzatos csatlakozási lehetőséggel, illetve földkábeles leágazással.  
Kiépítjük a meglévő faoszlopon a fogyasztásmérőt ellátó villamos vezetékeztést.  
Az ügyintézt bonyolítjuk az áramszolgáltató felé.

Ennek a verzióknak a költsége: 189.600,- + ÁFA

### 2. opció

Meglévő faoszloptól max 15m távolságra telepítünk egy kombinált fogyasztásmérő helyet, mely egyrészt áll egy állandó használatú 1 fázisú fogyasztásmérő helyből 2db 1 fázisú dugaszoló aljzatos csatlakozási lehetőséggel, továbbá áll egy ideiglenes háromfázisú fogyasztásmérő helyből, 2db 1 fázisú és 1db háromfázisú dugaszoló aljzatos csatlakozási lehetőséggel. Az utóbbi mérőhely csak eseti jelleggel üzemelne, akkor ha az 1 fázisú mérőhely a villamos igényeket nem tudja kielégíteni.  
Ebben az esetben a csatlakozó földkábelet a szolgáltató építi ki díjmentesen. Az ügyintézt ebben az esetben is bonyolítjuk.

Ezen verzió költsége: 259.000,- + ÁFA

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket!

Tisztelettel: Halasi Attila

Várpalota, 2014-07-29

**ELEKTRO****VÉRTES KFT.**

8083 Csákvár, Petőfi út 59.

Telefon/fax: 06-22/582-076

Sziládi Péter: 20/952-8796

**Ósi Község Polgármesteri Hivatala**  
8161 Ósi Kossuth Lajos u. 40.

**Tárgy:** Villamos fogyasztás mérőhely és  
rendezvényszekrény csatlakozó  
áránlata

**Tisztelt Cím!**

Tárgyi munkával kapcsolatban előzetes egyeztetés alapján az alábbi áránlatot adjuk.

Anyag :	Me egység	Mennyiség	Egységár	Anyagár
PVT 3060 Fo 2 x 6 ÁK	db	1	46000	46000
3fázisú dugalj (400V,16A,5p)	db	1	2950	2950
1 fázisú dugalj (230 V )	db	2	1500	3000
Tűzhorganyzott tartókeret	db	1	13000	13000
ÉV relé 20A, 30 mA	db	1	13500	13500
Sorkapocs	db	1	16000	16000
Rúdföldelő	db	1	5500	5500
MKH vezeték	fm	6	300	1800
Munkadíj :	db	1	98000	98000
<b>Összesen :</b>				<b>199750 +Áfa</b>

Az ajánlat érvényessége a kelteztől számított 1,5 hónap

Csákvár, 2014. július 28.

Tisztelettel:

**ELEKTRO-VÉRTES KFT.**

8083 Csákvár, Petőfi út 59.

Telefon/fax: 22/582-076

Adószám: 14163313-2-07

Sziládi Péter  
ügyvezető

**ELEKTRO****VÉRTES KFT.**

8083 Csákvár, Petőfi út 59.

Telefon/fax: 06-22/582-076

Sziládi Péter: 20/952-8796

**Ósi Község Polgármesteri Hivatala**

8161 Ósi Kossuth Lajos u. 40.

**Tárgy:** Villamos fogyasztás mérőhelyek  
és rendezvényszekrény csatlakozók  
árajánlata

**Tisztelt Cím!**

Tárgyi munkával kapcsolatban előzetes egyeztetés alapján az alábbi árajánlatot adjuk.

Anyag :	Me egység	Mennyiség	Egységár	Anyagár
PVT 3060 Fo 2 x 6 ÁK	db	1	46000	46000
PVT3030 Fo2 x 6ÁK	db	1	39500	33500
3fázisú dugalj (400V, 16A, 5p)	db	1	2950	2950
1 fázisú dugalj (230 V)	db	2	1500	3000
Tűzhorganyzott tartókeret	db	2	12000	24000
ÉV relé 20A, 30 mA	db	2	13500	27000
Sorkapocs	db	1	16000	16000
Rúdföldelő	db	1	5500	5500
MKH vezeték	fm	10	300	3000
Munkadíj :	db	1	115000	115000
<b>Összesen :</b>				<b>275950 + Áfa</b>

Az ajánlat érvényessége a keltezéstől számított 1,5 hónap

Csákvár, 2014. július 28.

**ELEKTRO-VÉRTES KFT.**  
8083 Csákvár, Petőfi út 59.  
Telefon/fax: 22/582-076  
Adószám: 14163313-2-07

Tisztelettel:

Sziládi Péter  
ügyvezető